

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 122
Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 122 ФМБА России)
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический, фактический адрес:

194291, г. Санкт-Петербург,
пр. Луначарского, д. 47,
тел./факс: 559-23-48

ОКПО 54347190 ОГРН 1027801560467

ИНН 7802160210 КПП 780201001

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU. 0001.512074

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3555.1-3556.1

от 07 мая 2018 г.

Наименование пробы (образца): Сточная вода

Проба (образец) направлена: ООО «ЦЭИИ»

Дата и время отбора пробы (образца): 13.04.2018 г. 10.00

Дата и время доставки пробы (образца): 13.04.2018 г. 16.00

Цель исследования: химический анализ воды. Определение содержания: взвешенных веществ, БПК полн., азота аммонийного, ХПК, АПАВ, НПАВ.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «МАРИПЛАСТ», г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 30, к. 1, лит. А, пом. 24+н.

Объект, где производился отбор пробы (образца): 188350, Ленинградская область, г. Гагчина, Промзона №2, квартал 4, площадка 1, корп. 4.5:№68. Объект-установка

биомеханической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод серии «Далос».

Тара, упаковка: полимерные бутылки вместимостью 1,0л

Условия отбора: воду отобрал специалист ООО «ЦЭИИ»

Условия транспортировки: автотранспорт

Условия хранения: -

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за оформление данного протокола  Ю.С.Яковлева

Руководитель (заместитель) руководителя ИЛЦ  О.А.Карлова



Подпись

Подпись

Протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Протокол составлен в 3-х экземплярах

Протокол № 3555.1-3556.1 от 07.05.2018г.

Общее количество 2 страница 1

№ п/п	Код пробы	Наименование пробы	№ точки отбора по акту отбора	Краткое описание пункта (точки) контроля
1	3555.1 118	Вода сточная, проба 1	Точка №1	Вводный патрубок экспериментальной установки
2	3556.1 118	Вода сточная, проба 2	Точка №2	Выпускной патрубок экспериментальной установки

Таблица 1

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований		НД на методы исследований
		3555.1 118	3556.1 118	
1	Взвешенные вещества, мг/дм ³	279,0	1,9	ПНД Ф 14.1:2.110-97
2	БПКполн., мгО ₂ /дм ³	77,9	0,9	ПНД Ф 14.1:2.3:4.123-97
3	Ионы аммония, мг/дм ³	33,6*1	1,2*2	ПНД Ф 14.1:2.4.262-10
4	ХПК, мг/дм ³	91,0	7,6	ПНД Ф 14.1:2.100-97
5	Анионные поверхностно-активные вещества, мг/дм ³ (АПАВ)	9,3	0,2	ПНД Ф 14.1:2.4.15-95
6	Неионогенные поверхностно-активные вещества, мг/дм ³ (НПАВ)	2,1	0,1	ПНД Ф 14.1:2.4.256-09

Погрешности результатов измерений не превышают пределов, допустимых по НД на методы исследования.

*1 фактическое содержание азота аммонийного в пробе при пересчете из ионов аммония 26,0 мг/дм³;

*2 фактическое содержание азота аммонийного в пробе при пересчете из ионов аммония 1,0 мг/дм³;

Наименование средств измерений	Номер	Свидетельство о поверке		Поверено до
		номер	дата	
Фотоэлектродиметр КФК-2	8403502	0185621	22.11.17	21.11.18
Концентратомер КН-2м	392	0157377	09.10.17	08.10.18
Весы лабораторные ВЛ-210	A356	0195081	06.12.17.	05.12.18
Должность		Ф.И.О.		Подпись
Ответственный за проведение исследований		И.И.Хитун		

Протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит воспроизведению только с согласия ИЛЦ
Протокол составлен в 3-х экземплярах

Протокол № 3555.1-3556.1 от 07.05.2018г.

Общее количество 2 страница 2